

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3961

Utstedt: 06.11.2024
Gyldig til: 01.12.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

VOLA tappeventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produsent

VOLA A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Danmark

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

VOLA tappeventiler, type RB1, RB3, RB4 og KV8, med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › RB1, RB1/150, RB1L og RB1M
- › RB3, RB3L og RB3M
- › RB4, RB4L og RB4M
- › KV8, KV8L og KV8M

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

